

長期優良住宅認定に係る技術的審査マニュアル（2017）

正誤表

最新の正誤表は <https://www2.hyokakyokai.or.jp/monitor/textannai2/>にて公開します。

No	ページ箇所	正	誤	更新日
1	P169	5) 温度差係数についての解説 「外気又は外気に通じる空間」とは、小屋裏、天井裏、共用部空間（外気に開放されている場合）、・・・	5) 温度差係数についての解説 「外気又は外気に通じる空間」とは、小屋裏、天井裏、共用部空間（空調していない場合）、・・・	2017/9/6